

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113751 - PIC_AGUMOL_2011						
		Anno	2023					
		Mese	GIU					
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora		
100.00	100.00	20.51	6/5/23 8:00 PM		29.67	6/6/23 5:30 AM		
		Dispositivo	113751P19			Dispositivo	113751P18	
		Tipo Installazione	Utenza			Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	
		42007	Camerata Picena	Via Ungheretti	42007	Camerata Picena	Via Mazzini	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione		
113751P18	24.50	Camerata Picena	42007	Via Mazzini		Utenza		
113751P19	24.43	Camerata Picena	42007	Via Ungheretti		Utenza		

Codice ARERA Impianto		114045 - SENIGALLIA_MONTEMAR_MONSANO_CHIARAVALLE					
		Anno	2023				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
99.75	100.00	17.92	6/8/23 11:00 AM		28.45	6/22/23 12:15 PM	
		Dispositivo	114045P27		Dispositivo	114045P33	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42041	San marcello	Via Sabatucci	42045	Senigallia	S.P. Corinaldese
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114045P20	22.41	Belvedere Ostrense	42005	Via Mazzini	Utenza		
114045P21	22.82	Chiaravalle	42014	Via Fabriano 8	Utenza		
114045P22	23.92	Monte San Vito	42030	Via 1 Maggio	Utenza		
114045P23	22.77	Monsano	42025	Via Aroli	Utenza		
114045P24	22.75	Montemarciano	42027	Via Pertini	Utenza		
114045P25	22.61	Montemarciano	42027	Via dei Gabbiani	Utenza		
114045P26	23.28	Morro d'Alba	42031	C. Da Laureto	Utenza		
114045P27	20.50	San marcello	42041	Via Sabatucci	Utenza		
114045P28	23.44	Senigallia	42045	Via U. Giordano	Utenza		
114045P29	23.27	Senigallia	42045	Via Abbagnano	Utenza		
114045P30	24.13	Senigallia	42045	Via Fermi	Utenza		
114045P31	22.67	Senigallia	42045	Via della Draga	Utenza		
114045P32	23.98	Senigallia	42045	Via dell Industria	Utenza		
114045P33	23.44	Senigallia	42045	S.P. Corinaldese	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114087 - ANC_FALC_2016					
		Anno	2023				
		Mese	GIU				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
96.80	100.00	18.97	6/26/23 7:00 AM		27.60	6/1/23 12:15 PM	
		Dispositivo	114087P9		Dispositivo	114087P12	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42002	Ancona	Via Ruggeri 46	42018	Falconara	Via Olof Palme
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114087P1	22.87	Agugliano	42001	Via Gavone 14		Utenza	
114087P10	22.56	Camerano	42006	Via Cavour 2		Utenza	
114087P11	22.72	Camerano	42006	Via Cagliolino		Utenza	
114087P12	22.13	Falconara	42018	Via Olof Palme		Utenza	
114087P13	24.56	Falconara	42018	Via Matteotti		Utenza	
114087P14	22.91	Offagna	42033	Via De Gasperi		Utenza	
114087P2	22.34	Ancona	42002	Via Levi		Utenza	
114087P3	23.77	Ancona	42002	Via Cesano 30		Utenza	
114087P4	25.39	Ancona	42002	Via Tiraboschi 36		Utenza	
114087P5	19.90	Ancona	42002	Via Marconi 42		Utenza	
114087P6	21.83	Ancona	42002	Via Flaminia 127		Utenza	
114087P7	25.10	Ancona	42002	Via Palombare 67f		Utenza	
114087P8	21.23	Ancona	42002	Via Maratta 36 Bis		Utenza	
114087P9	19.86	Ancona	42002	Via Ruggeri 46		Utenza	

Codice ARERA Impianto			35349 - CASTELFIDARDO					
			Anno	2023				
			Mese	GIU				
			Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora		
100.00	100.00	19.67	6/7/23 7:30 PM		28.67	6/10/23 12:15 PM		
			Dispositivo	35349P15		Dispositivo	35349P16	
			Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
			Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
			42010	Castelfidardo	Via Solferino	42010	Castelfidardo	Via Cilea 11
			Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione			
35349P15	21.51	Castelfidardo	42010	Via Solferino	Utenza			
35349P16	25.05	Castelfidardo	42010	Via Cilea 11	Utenza			
35349P17	22.25	Castelfidardo	42010	Via Perugia	Utenza			