

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113751 - PIC_AGUMOL_2011					
		Anno	2023				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	18.02	9/15/23 7:30 PM		26.70	9/28/23 11:15 AM	
		Dispositivo	113751P18		Dispositivo	113751P19	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42007	Camerata Picena	Via Mazzini	42007	Camerata Picena	Via Ungheretti
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
113751P18	22.23	Camerata Picena	42007	Via Mazzini		Utenza	
113751P19	23.55	Camerata Picena	42007	Via Ungheretti		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114045 - SENIGALLIA_MONTEMAR_MONSANO_CHIARAVALLE					
		Anno	2023				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
99.51	100.00	18.97	9/12/23 12:45 PM		30.95	9/14/23 6:15 AM	
		Dispositivo	114045P27		Dispositivo	114045P33	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42041	San marcello	Via Sabatucci	42045	Senigallia	S.P. Corinaldese
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114045P20	22.31	Belvedere Ostrense	42005	Via Mazzini		Utenza	
114045P21	22.59	Chiaravalle	42014	Via Fabriano 8		Utenza	
114045P22	23.08	Monte San Vito	42030	Via 1 Maggio		Utenza	
114045P23	22.64	Monsano	42025	Via Aroli		Utenza	
114045P24	22.87	Montemarciano	42027	Via Pertini		Utenza	
114045P25	20.91	Montemarciano	42027	Via dei Gabbiani		Utenza	
114045P26	22.80	Morro d'Alba	42031	C. Da Laureto		Utenza	
114045P27	19.83	San marcello	42041	Via Sabatucci		Utenza	
114045P28	22.68	Senigallia	42045	Via U. Giordano		Utenza	
114045P29	23.44	Senigallia	42045	Via Abbagnano		Utenza	
114045P30	22.67	Senigallia	42045	Via Fermi		Utenza	
114045P31	21.97	Senigallia	42045	Via della Draga		Utenza	
114045P32	23.41	Senigallia	42045	Via dell Industria		Utenza	
114045P33	23.11	Senigallia	42045	S.P. Corinaldese		Utenza	

Codice ARERA Impianto		114087 - ANC_FALC_2016					
		Anno	2023				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	17.90	9/18/23 11:45 AM		27.81	9/10/23 12:00 PM	
		Dispositivo	114087P9		Dispositivo	114087P12	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42002	Ancona	Via Ruggeri 46	42018	Falconara	Via Olof Palme
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114087P1	22.67	Agugliano	42001	Via Gavone 14		Utenza	
114087P10	21.79	Camerano	42006	Via Cavour 2		Utenza	
114087P11	22.02	Camerano	42006	Via Cagliolino		Utenza	
114087P12	22.74	Falconara	42018	Via Olof Palme		Utenza	
114087P13	24.21	Falconara	42018	Via Matteotti		Utenza	
114087P14	23.45	Offagna	42033	Via De Gasperi		Utenza	
114087P2	22.04	Ancona	42002	Via Levi		Utenza	
114087P3	23.71	Ancona	42002	Via Cesano 30		Utenza	
114087P4	20.29	Ancona	42002	Via Tiraboschi 36		Utenza	
114087P5	19.39	Ancona	42002	Via Marconi 42		Utenza	
114087P6	21.68	Ancona	42002	Via Flaminia 127		Utenza	
114087P7	24.83	Ancona	42002	Via Palombare 67f		Utenza	
114087P8	20.92	Ancona	42002	Via Maratta 36 Bis		Utenza	
114087P9	19.33	Ancona	42002	Via Ruggeri 46		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35349 - CASTELFIDARDO					
		Anno	2023				
		Mese	SET				
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto							
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100.00	100.00	18.72	9/24/23 12:00 PM		27.93	9/11/23 12:00 PM	
		Dispositivo	35349P15		Dispositivo	35349P16	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42010	Castelfidardo	Via Solferino	42010	Castelfidardo	Via Cilea 11
Valori Medi di Pressione per ciascun punto							
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
35349P15	20.66	Castelfidardo	42010	Via Solferino		Utenza	
35349P16	24.42	Castelfidardo	42010	Via Cilea 11		Utenza	
35349P17	21.57	Castelfidardo	42010	Via Perugia		Utenza	