

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113751 - PIC_AGUMOL_2011						
		Anno	2025					
		Mese	MAG					
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora			Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,67	18/05/25, 09:15			28,70	05/05/25, 02:15	
		Dispositivo	113751P19			Dispositivo	113751P19	
		Tipo Installazione	Utenza			Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	
		42007	Camerata Picena	Via Giuseppe Ungaretti 6	42007	Camerata Picena	Via Giuseppe Ungaretti 6	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione		
113751P18	23,73	Camerata Picena	42007	Via Giuseppe Mazzini 2		Utenza		
113751P19	24,06	Camerata Picena	42007	Via Giuseppe Ungaretti 6		Utenza		

Codice ARERA Impianto		114045 - SENIGALLIA_MONTEMAR_MONSANO_CHIARAVALLE					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
99,76	100,00	20,14	13/05/25, 12:15		30,09	20/05/25, 00:45	
		Dispositivo	114045P24		Dispositivo	114045P33	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42027	Montemarciano	Via Pertini S 49	42045	Senigallia	Via del Lavoro 36
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione		
114045P20	22,97	Belvedere Ostrense	42005	Via Giuseppe Mazzini 2a	Utenza		
114045P21	22,20	Chiaravalle	42014	Via Suor Ursini F 4	Utenza		
114045P22	23,76	Monte San Vito	42030	Via I Maggio32	Utenza		
114045P23	22,53	Monsano	42025	Via degli Aroli 19	Utenza		
114045P24	20,89	Montemarciano	42027	Via Pertini S 49	Utenza		
114045P25	21,69	Montemarciano	42027	Via dei Gabbiani 34	Utenza		
114045P26	21,88	Morro d'Alba	42031	Contrada Laureto 8	Utenza		
114045P27	21,55	San Marcello	42041	Via Sabatucci 14	Utenza		
114045P28	24,10	Senigallia	42045	Via Umberto Giordano 24	Utenza		
114045P29	24,23	Senigallia	42045	Via Abbagnano 17	Utenza		
114045P30	22,01	Senigallia	42045	Via Enrico Fermi 48	Utenza		
114045P31	22,96	Senigallia	42045	Via Dei Patrioti 40	Utenza		
114045P32	23,36	Senigallia	42045	Via Dell Industria 14	Utenza		
114045P33	23,77	Senigallia	42045	Via del Lavoro 36	Utenza		

Codice ARERA Impianto		114087 - ANC_FALC_2016					
		Anno	2025				
		Mese	MAG				
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora	
100,00	100,00	20,02	15/05/25, 07:00		27,72	04/05/25, 03:30	
		Dispositivo	114087P9		Dispositivo	114087P14	
		Tipo Installazione	Utenza		Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo
		42002	Ancona	Via Luigi Ruggeri 46	42033	Offagna	Via Alcide de Gasperi 17
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione	
114087P1	23,39	Agugliano	42001	Contrada Gavone 14		Utenza	
114087P10	22,07	Camerano	42006	Via Camillo Benso Cavour 2		Utenza	
114087P11	22,26	Camerano	42006	Via Cagiolino 2		Utenza	
114087P12	23,38	Falconara Marittima	42018	Via Olof Palme 8		Utenza	
114087P13	23,45	Falconara Marittima	42018	Via Giacomo Matteotti 55		Utenza	
114087P14	24,33	Offagna	42033	Via Alcide de Gasperi 17		Utenza	
114087P2	21,72	Ancona	42002	Piazzale Augusto Righi 16		Utenza	
114087P3	22,07	Ancona	42002	Via Cesano 30		Utenza	
114087P4	23,95	Ancona	42002	Via Amato Tiraboschi 36		Utenza	
114087P5	22,43	Ancona	42002	Via Guglielmo Marconi 42		Utenza	
114087P6	21,24	Ancona	42002	Via Flaminia 127		Utenza	
114087P7	23,84	Ancona	42002	Via Delle Palombare 67f		Utenza	
114087P8	22,65	Ancona	42002	Via Carlo Maratta 36 Bis		Utenza	
114087P9	20,80	Ancona	42002	Via Luigi Ruggeri 46		Utenza	

Codice ARERA Impianto		35349 - Castelfidardo						
		Anno	2025					
		Mese	MAG					
		Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto						
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora		Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora		
100,00	100,00	19,67	21/05/25, 06:30		27,92	05/05/25, 01:45		
		Dispositivo	35349P15			Dispositivo	35349P16	
		Tipo Installazione	Utenza			Tipo Installazione	Utenza	
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	
		42010	Castelfidardo	Via Dei Castagni 38	42010	Castelfidardo	Via Luigi Cherubini 18	
		Valori Medi di Pressione per ciascun punto						
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo		Tipo Installazione		
35349P15	20,97	Castelfidardo	42010	Via Dei Castagni 38		Utenza		
35349P16	24,44	Castelfidardo	42010	Via Luigi Cherubini 18		Utenza		
35349P17	21,85	Castelfidardo	42010	Via Perugia 1V		Utenza		