

# Report mensile ARERA

| Codice ARERA Impianto |  | 113751 - PIC_AGUMOL_2011 |      |  |  |
|-----------------------|--|--------------------------|------|--|--|
|                       |  | Anno                     | 2025 |  |  |
|                       |  | Mese                     | NOV  |  |  |

| Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto |                 |                    |                 |                          |                    |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Td Perc.   | Peff            | Pmin [mbar]        | Pmin - Data-Ora | Pmax [mbar]              | Pmax - Data-Ora    |
| 98,28  | 100,00          | 18,22              | 09/11/25, 20:00 | 25,87                    | 01/11/25, 01:45    |
|  |                 | Dispositivo        | 113751P19       |                          | Dispositivo        |
|  |                 | Tipo Installazione | Utenza          |                          | Tipo Installazione |
|  |                 | Cod. ISTAT         | Comune          | Indirizzo                | Cod. ISTAT         |
|  |                 | 42007              | Camerata Picena | Via Giuseppe Ungaretti 6 | 42007              |
| Valori Medi di Pressione per ciascun punto         |                 |                    |                 |                          |                    |
| Dispositivo  | P. media [mbar] | Comune             | Cod. ISTAT      | Indirizzo                | Tipo Installazione |
| 113751P18  | 22,81           | Camerata Picena    | 42007           | Via Giuseppe Mazzini 2   | Utenza             |
| 113751P19  | 21,04           | Camerata Picena    | 42007           | Via Giuseppe Ungaretti 6 | Utenza             |

| Codice ARERA Impianto |  | 114045 - SENIGALLIA_MONTEMAR_MONSANO_CHIARAVALLE |      |  |  |
|-----------------------|--|--|------|--|--|
|                       |  | Anno   | 2025 |  |  |
|                       |  | Mese   | NOV  |  |  |

| Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto |                 |                    |                 |                         |                    |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Td Perc.   | Peff            | Pmin [mbar]        | Pmin - Data-Ora | Pmax [mbar]             | Pmax - Data-Ora    |
| 98,28  | 100,00          | 18,95              | 10/11/25, 18:30 | 29,37                   | 03/11/25, 02:15    |
|  |                 | Dispositivo        | 114045P23       |                         | Dispositivo        |
|  |                 | Tipo Installazione | Utenza          |                         | Tipo Installazione |
|  |                 | Cod. ISTAT         | Comune          | Indirizzo               | Cod. ISTAT         |
|  |                 | 42025              | Monsano         | Via degli Aroli 19      | 42045              |
| Valori Medi di Pressione per ciascun punto         |                 |                    |                 |                         |                    |
| Dispositivo  | P. media [mbar] | Comune             | Cod. ISTAT      | Indirizzo               | Tipo Installazione |
| 114045P20  | 22,99           | Belvedere Ostrense | 42005           | Via Giuseppe Mazzini 2a | Utenza             |
| 114045P21  | 22,03           | Chiaravalle        | 42014           | Via Suor Ursini F 4     | Utenza             |
| 114045P22  | 23,47           | Monte San Vito     | 42030           | Via I Maggio 32         | Utenza             |
| 114045P23  | 22,44           | Monsano            | 42025           | Via degli Aroli 19      | Utenza             |
| 114045P24  | 20,52           | Montemarciano      | 42027           | Via Pertini S 49        | Utenza             |
| 114045P25  | 21,56           | Montemarciano      | 42027           | Via dei Gabbiani 34     | Utenza             |
| 114045P26  | 22,92           | Morro d'Alba       | 42031           | Contrada Laureto 8      | Utenza             |
| 114045P27  | 22,06           | San Marcello       | 42041           | Via Sabatucci 14        | Utenza             |
| 114045P28  | 22,06           | Senigallia         | 42045           | Via Umberto Giordano 24 | Utenza             |
| 114045P29  | 23,72           | Senigallia         | 42045           | Via Abbagnano 17        | Utenza             |
| 114045P30  | 22,34           | Senigallia         | 42045           | Via Enrico Fermi 48     | Utenza             |
| 114045P31  | 22,60           | Senigallia         | 42045           | Via Dei Patrioti 40     | Utenza             |
| 114045P32  | 24,16           | Senigallia         | 42045           | Via Dell Industria 14   | Utenza             |
| 114045P33  | 23,23           | Senigallia         | 42045           | Via del Lavoro 36       | Utenza             |

| Codice ARERA Impianto |  | 114087 - ANC_FALC_2016 |      |  |  |
|-----------------------|--|------------------------|------|--|--|
|                       |  | Anno                   | 2025 |  |  |
|                       |  | Mese                   | NOV  |  |  |

| Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto |                 |                     |                 |                            |                    |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| Td Perc.   | Peff            | Pmin [mbar]         | Pmin - Data-Ora | Pmax [mbar]                | Pmax - Data-Ora    |
| 99,01  | 100,00          | 18,56               | 27/11/25, 18:45 | 28,47                      | 18/11/25, 02:30    |
|  |                 | Dispositivo         | 114087P9        |                            | Dispositivo        |
|  |                 | Tipo Installazione  | Utenza          |                            | Tipo Installazione |
|  |                 | Cod. ISTAT          | Comune          | Indirizzo                  | Cod. ISTAT         |
|  |                 | 42002               | Ancona          | Via Luigi Ruggeri 46       | 42018              |
| Valori Medi di Pressione per ciascun punto         |                 |                     |                 |                            |                    |
| Dispositivo  | P. media [mbar] | Comune              | Cod. ISTAT      | Indirizzo                  | Tipo Installazione |
| 114087P1   | 23,26           | Aggugliano          | 42001           | Contrada Gavone 14         | Utenza             |
| 114087P10  | 21,50           | Camerano            | 42006           | Via Camillo Benso Cavour 2 | Utenza             |
| 114087P11  | 21,81           | Camerano            | 42006           | Via Cagliolino 2           | Utenza             |
| 114087P12  | 22,70           | Falconara Marittima | 42018           | Via Olof Palme 8           | Utenza             |
| 114087P13  | 24,88           | Falconara Marittima | 42018           | Via Giacomo Matteotti 55   | Utenza             |
| 114087P14  | 22,59           | Offagna             | 42033           | Via Alcide de Gasperi 17   | Utenza             |
| 114087P2   | 21,86           | Ancona              | 42002           | Piazzale Augusto Righi 16  | Utenza             |
| 114087P3   | 23,64           | Ancona              | 42002           | Via Cesano 30              | Utenza             |
| 114087P4   | 23,11           | Ancona              | 42002           | Via Amato Tiraboschi 36    | Utenza             |
| 114087P5   | 22,55           | Ancona              | 42002           | Via Guglielmo Marconi 42   | Utenza             |
| 114087P6   | 21,49           | Ancona              | 42002           | Via Flaminia 127           | Utenza             |
| 114087P7   | 23,78           | Ancona              | 42002           | Via Delle Palombarie 67f   | Utenza             |
| 114087P8   | 21,65           | Ancona              | 42002           | Via Carlo Maratta 36 Bis   | Utenza             |
| 114087P9   | 21,63           | Ancona              | 42002           | Via Luigi Ruggeri 46       | Utenza             |

| Codice ARERA Impianto |  | 35349 - Castelfidardo |      |  |  |
|-----------------------|--|-----------------------|------|--|--|
|                       |  | Anno                  | 2025 |  |  |
|                       |  | Mese                  | NOV  |  |  |

| Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto |        |                    |                 |                     |                    |
|--|--------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Td Perc.   | Peff   | Pmin [mbar]        | Pmin - Data-Ora | Pmax [mbar]         | Pmax - Data-Ora    |
| 98,89  | 100,00 | 18,98              | 26/11/25, 18:45 | 27,89               | 18/11/25, 01:45    |
|  |        | Dispositivo        | 35349P15        |                     | Dispositivo        |
|  |        | Tipo Installazione | Utenza          |                     | Tipo Installazione |
|  |        | Cod. ISTAT         | Comune          | Indirizzo           | Cod. ISTAT         |
|  |        | 42010              | Castelfidardo   | Via Dei Castagni 38 | 42010              |
| Valori Medi di Pressione per ciascun punto         |        |                    |                 |                     |                    |