

Report mensile ARERA

Codice ARERA Impianto		113751 - PIC_AGUMOL_2011			
		Anno	2025		
		Mese	DIC		
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	18,18	11/12/25, 12:45	24,70	25/12/25, 02:15
		Dispositivo	113751P19	Dispositivo	113751P18
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		42007	Camerata Picena	Via Giuseppe Ungaretti 6	42007
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
113751P18	22,43	Camerata Picena	42007	Via Giuseppe Mazzini 2	Utenza
113751P19	20,76	Camerata Picena	42007	Via Giuseppe Ungaretti 6	Utenza

Codice ARERA Impianto		114045 - SENIGALLIA_MONTEMAR_MONSANO_CHIARAVALLE			
		Anno	2025		
		Mese	DIC		
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
99,52	100,00	19,02	11/12/25, 20:00	28,37	25/12/25, 03:30
		Dispositivo	114045P24	Dispositivo	114045P32
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		42027	Montemarciano	Via Pertini S 49	42045
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114045P20	22,64	Belvedere Ostrense	42005	Via Giuseppe Mazzini 2a	Utenza
114045P21	21,69	Chiaravalle	42014	Via Suor Ursini F 4	Utenza
114045P22	23,81	Monte San Vito	42030	Via I Maggio 32	Utenza
114045P23	22,93	Monsano	42025	Via degli Aroli 19	Utenza
114045P24	20,98	Montemarciano	42027	Via Pertini S 49	Utenza
114045P25	21,92	Montemarciano	42027	Via dei Gabbiani 34	Utenza
114045P26	23,49	Morro d'Alba	42031	Contrada Laureto 8	Utenza
114045P27	21,94	San Marcello	42041	Via Sabatucci 14	Utenza
114045P28	21,61	Senigallia	42045	Via Umberto Giordano 24	Utenza
114045P29	23,37	Senigallia	42045	Via Abbagnano 17	Utenza
114045P30	22,67	Senigallia	42045	Via Enrico Fermi 48	Utenza
114045P31	22,92	Senigallia	42045	Via Dei Patrioti 40	Utenza
114045P32	24,64	Senigallia	42045	Via Dell Industria 14	Utenza
114045P33	23,22	Senigallia	42045	Via del Lavoro 36	Utenza

Codice ARERA Impianto		114087 - ANC_FALC_2016			
		Anno	2025		
		Mese	DIC		
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
99,52	100,00	19,01	11/12/25, 07:00	28,37	24/12/25, 01:45
		Dispositivo	114087P9	Dispositivo	114087P9
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		42002	Ancona	Via Luigi Ruggeri 46	42002
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
114087P1	23,25	Aggugliano	42001	Contrada Gavone 14	Utenza
114087P10	21,17	Camerano	42006	Via Camillo Benso Cavour 2	Utenza
114087P11	21,35	Camerano	42006	Via Cagliolino 2	Utenza
114087P12	23,33	Falconara Marittima	42018	Via Olof Palme 8	Utenza
114087P13	24,94	Falconara Marittima	42018	Via Giacomo Matteotti 55	Utenza
114087P14	22,58	Offagna	42033	Via Alcide de Gasperi 17	Utenza
114087P2	22,77	Ancona	42002	Piazzale Augusto Righi 16	Utenza
114087P3	24,59	Ancona	42002	Via Cesano 30	Utenza
114087P4	23,13	Ancona	42002	Via Amato Tiraboschi 36	Utenza
114087P5	23,70	Ancona	42002	Via Guglielmo Marconi 42	Utenza
114087P6	23,56	Ancona	42002	Via Flaminia 127	Utenza
114087P7	24,58	Ancona	42002	Via Delle Palombarie 67f	Utenza
114087P8	21,96	Ancona	42002	Via Carlo Maratta 36 Bis	Utenza
114087P9	22,56	Ancona	42002	Via Luigi Ruggeri 46	Utenza

Codice ARERA Impianto		35349 - Castelfidardo			
		Anno	2025		
		Mese	DIC		
Valori Massimi e Minimi di Pressione nell'impianto					
Td Perc.	Peff	Pmin [mbar]	Pmin - Data-Ora	Pmax [mbar]	Pmax - Data-Ora
100,00	100,00	19,12	01/12/25, 19:00	25,78	15/12/25, 02:30
		Dispositivo	35349P15	Dispositivo	35349P15
		Tipo Installazione	Utenza	Tipo Installazione	Utenza
		Cod. ISTAT	Comune	Indirizzo	Cod. ISTAT
		42010	Castelfidardo	Via Dei Castagni 38	42010
Valori Medi di Pressione per ciascun punto					
Dispositivo	P. media [mbar]	Comune	Cod. ISTAT	Indirizzo	Tipo Installazione
35349P15	22,03	Castelfidardo	42010	Via Dei Castagni 38	Utenza
35349P16	23,07	Castelfidardo	42010	Via Luigi Cherubini 18	Utenza
35349P17	21,49	Castelfidardo	42010	Via Perugia 1V	Utenza